

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ24.В.01431
(номер сертификата соответствия)

ТР 0669152
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПК ТМТ».

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Железнодорожная, д.5а.
ОГРН: 1027601047022. Телефон (485 35) 3-50-72, факс (485 35) 3-50-72.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПК ТМТ».

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Железнодорожная, д.5а.
ОГРН: 1027601047022. Телефон (485 35) 3-50-72, факс (485 35) 3-50-72.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "СтройПОЖТЕСТ" АНО "ЮРЦЭПБС". Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598, 2214039. ОГРН: 1106100000049. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия из пенополиуретана «Регент»: панели, скорлупы, элементы интерьера и экстерьера зданий (имитация лепных украшений) для отделочных и облицовочных работ, плотность позволяющая идентифицировать объект от 40 кг/м³ – 400 кг/м³, изготовленные по ТУ

2254-001-57766041-2002. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5430

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ); см. приложение на бланке № 0056055

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ТР0351-ВМ/13 от 19.04.2013 г. ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН23 от 25.08.2010г.

Акт о результатах анализа состояния производства №277-ПБ от 02.04.2013 г. Орган по сертификации «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ24 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2254-001-57766041-2002.

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.04.2013 по 22.04.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.В. Писанко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ24.В.01431

(обязательная сертификация)

ТР

0056055

(учетный номер бланка)

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22 5430	Изделия из пенополиуретана «Регент»: панели, скорлупы, элементы интерьера и экстерьера зданий (имитация лепных украшений) для отделочных и облицовочных работ, плотность от 40 кг/м ³ – 400 кг/м ³ , изготовленные по ТУ 2254-001-57766041-2002.	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature of O.E. Karпова]
[Handwritten signature of E.V. Pisancko]

О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.В. Писанко