

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ12.В.00066
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620077
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Уралпластик". Адрес: г. Екатеринбург, пр.Космонавтов, 11, 620017. ОГРН: 1026602957435.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Уралпластик". Адрес: г. Екатеринбург, пр.Космонавтов, 11, 620017. ОГРН: 1026602957435.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат". ул. Московская, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69. ОГРН: 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ МАТЕРИАЛ ЛИСТОВОЙ "ПЕНОТЕРМ" марки НПП-Л
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект выпуска) ТУ 2246-028-00203430-2003 с изм. № 1. Серийный

код ОК 005 (ОКП)
22 4612

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ5 (группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ акт о результатах анализа состояния производства № 0274 от 13.07.2010

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ протокол испытаний № 48 от 09.07.2010 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2010 по 13.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

З.В. Василенко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л.Н. Старикова