



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.009479.06.11 Дата 21.06.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 09945 07.06.2011

Организация-изготовитель
"L'Isolante K-Flex s.r.l."
Адрес: Via Don Locatelli 35-20040, Roncello(Mi), Italy (Италия)

Импортер (поставщик), получатель
ООО "К-ФЛЕКС"
Адрес: 143560, Московская обл., Истринский район, с/о Новопетровский, п. Румянцево, Пролетарский пр., д. 1а (Россия)

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):
Изделия звуко-теплоизоляционные в виде листов, рулонов K-FONIK 160-240

Продукция изготовлена в соответствии с:
с Сертификатом качества Интернационального общества IQNet Общества по сертификации систем качества № IT-1978
, Технической информацией

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Сертификат качества Интернационального общества IQNet Общества по сертификации систем качества № IT-1978, Контракт № 002/2005 от 03.08.2005г., Регистрационные документы, Доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции:
Представляет собой пластины из вспененного синтетического каучука

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), протокол №) от
протокол ИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.021) № 3232 от
15.06.2011 г.

№ 014874

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Акрилонитрил, мг/м ³	менее 0.001	0,03
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0.001	0,10
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0.001	0,02
Стирол, мг/м ³	менее 0.001	0,002
Толуол, мг/м ³	менее 0.001	0,30
Ксилол, мг/м ³	менее 0.001	0,10
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0,01

Область применения: звуко-теплоизоляция строительных конструкций, инженерного оборудования в различных отраслях промышленности и в гражданском строительстве

Условия применения: в соответствии с требованиями СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, относящаяся к этикетке: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Изделия звуко-теплоизоляционные в виде листов, рулонов K-FONIK 160-240**

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции в соответствии с Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



[Handwritten signature]

Иваненко А.В.

Мязгайлов А.Д.

УЛЕЗЬКО О.А.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Васильева Г. В.



Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]